



**Verslag van de tussenkomst  
aan de gasmeetinstallatie**



Infrastructuurgebied: Schelde - Sloop

<b>Leveringsplaats</b>	<b>Eindafnemer</b> <small>(indien verschillend van leveringsplaats)</small>
Naam, voornaam: .....	Naam, voornaam: .....
Straat: <u>Kerkweg</u>	Straat: .....
Nr.: <u>17</u> Bus: .....	Nr.: ..... Bus: .....
Postcode: <u>2330</u> Gemeente: <u>Marijkke</u>	Postcode: ..... Gemeente: .....
<b>Gasmeter</b>	<b>Dichtheidsproef</b>
Meternummer: <u>91909010</u>	Meterstand na 10 min. : <u>19928</u> , <u>003</u> m <sup>3</sup>
Metertype: <u>59</u>	Meterstand begin : <u>19928</u> , <u>003</u> m <sup>3</sup>
	Debiet/10 min. : <u>0</u> liter

- De installatie werd in dienst gesteld:
- De installatie is gasdicht.
  - Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld.  
Door de indienststelling van de installatie verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
  - Het toestel ..... werd buiten dienst gesteld.
- De installatie mag NIET in dienst worden gesteld:
- Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan door de uitvoerder worden geopend.
  - Er werd een ernstige niet conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld.  
Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
  - Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
  - Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
  - De binneninstallatie ontbreekt.
  - U was afwezig - neem contact op met de distributienetbeheerder.

Opmerkingen:

.....

.....

Het is me bekend dat ik volledig verantwoordelijk ben bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie. Hierbij verbind ik me er toe de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

De installatie werd buiten dienst gesteld  Om administratieve reden  Wegens verhuizing

Een kopie van dit document:

- is overhandigd aan:  de eindafnemer  de afgevaardigde van de eindafnemer.
- is aan de gasmeter bevestigd.

<b>Opgemaakt door de uitvoerder</b>	<b>Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde</b>
Naam, voornaam: <u>Dieter deels Kink</u>	Naam, voornaam: <u>Jan van Gentel</u>
Datum: <u>14-06-10</u>	Adres: <u>Zeeburg 47</u> <u>2020 Marijkke</u>
	Hoedanigheid: <u>eigenaar/huurder</u> - andere: .....
	Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie).
Handtekening: <u>Kink Dienderdele</u>	Handtekening: <u>[Signature]</u>

**Verslag van de tussenkomst  
aan de gasmeetinstallatie**



Infrastructuurgebied: Steld

<b>Leveringsplaats</b>	<b>Eindafnemer</b> (indien verschillend van leveringsplaats)
Naam, voornaam: .....	Naam, voornaam: .....
Straat: .....	Straat: .....
Nr.: ..... Bus: .....	Nr.: ..... Bus: .....
Postcode: ..... Gemeente: .....	Postcode: ..... Gemeente: .....
<b>Gasmeter</b>	<b>Dichtheidsproef</b>
Meternummer: <u>81303010</u>	Meterstand na 10 min. : <u>1312</u> m <sup>3</sup>
Metertype: <u>GV</u>	Meterstand begin : <u>1112</u> m <sup>3</sup>
	Debiet/10 min. : ..... liter

- De installatie werd in dienst gesteld:
- De installatie is gasdicht.
  - Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld.  
Door de indienststelling van de installatie verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
  - Het toestel ..... werd buiten dienst gesteld.
- De installatie mag NIET in dienst worden gesteld:
- Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan door de uitvoerder worden geopend.
  - Er werd een ernstige niet conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld.  
Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
  - Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
  - Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
  - De binneninstallatie ontbreekt.
  - U was afwezig - neem contact op met de distributienetbeheerder.

Opmerkingen:

.....

.....

Het is me bekend dat ik volledig verantwoordelijk ben bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie. Hierbij verbind ik me er toe de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

De installatie werd buiten dienst gesteld  Om administratieve reden  Wegens verhuizing

Een kopie van dit document:

- is overhandigd aan:  de eindafnemer  de afgevaardigde van de eindafnemer.
- is aan de gasmeter bevestigd.

<b>Opgemaakt door de uitvoerder</b>	<b>Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde</b>
Naam, voornaam: <u>Dépe Beelkens</u>	Naam, voornaam: <u>.....</u>
Datum: <u>14-06-16</u>	Adres: <u>.....</u>
	Hoedanigheid: - eigenaar/huurder. - andere: .....
	Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie).
Handtekening: <u>.....</u>	Handtekening: <u>.....</u>